

## Stadtwerke Pinneberg - Wasserwerk Quickborn-Renzel

Anschrift des Betreibers

Stadtwerke Pinneberg GmbH  
Am Hafen 67  
25421 Pinneberg  
[www.stadtwerke-pinneberg.de](http://www.stadtwerke-pinneberg.de)  
Tel.: 04101/203-0

Standort des Wasserwerkes

Krehlohweg

Versorgungsgebiet

Pinneberg, Appen, Prisdorf, Kummerfeld, Borstel-Hohenraden, Tangstedt und teilweise Rellingen, Wedel und Holm

Errichtungsjahr

1980

Brunnen

8 Vertikalfilterbrunnen, bis 190 m tief

Jährliche Fördermenge

ca. 2.600.000 m<sup>3</sup>

Wasserschutzgebiet

nein

Besondere Aufbereitungstechnik

keine

Zusatzstoffe

keine

Wasseranalyse

keine Beanstandungen des Trinkwasser

Härtebereich

III

Auffälligkeiten

Aufgrund der Brunntiefe und der Nähe zum Salzstock ist eine Versalzungsgefahr gegeben.

Maßnahmen

Vierteljährliche Messung des Chloridgehaltes in den Brunnen.

Nutzungsbeschränkung für Kupfereinsatz in der Trinkwasserinstallation

**Nein**

Mitteilungen:  
Information der Installateure auf Anfrage  
Veröffentlichung in der Jahreszeitung 2004

Stand: 2021