

Gemeinde Rellingen - Wasserwerk Rellingen

Anschrift des Betreibers	Gemeinde Rellingen Rathaus Hauptstr. 60 25462 Rellingen Tel.: 04101/564-0 www.rellingen.de
Standort des Wasserwerkes	Am Wasserwerk 7 Tel. 04101/32318 Mail: wasserwerk@rellingen.de
Versorgungsgebiet	teilweise: Rellingen
Errichtungsjahr	1958
Brunnen	4 Vertikalfilterbrunnen bis 48 m tief 1 Vertikalfilterbrunnen bis 292 m tief
Jährliche Fördermenge	ca. 800.000 m ³
Wasserschutzgebiet	Wasserschutzgebiet Rellingen, In Kraft getreten 01.02.1999, 671 ha
Besondere Aufbereitungstechnik	Keine
Zusatzstoffe	Sauerstoff, Polyaluminiumchlorid für Brunnen 3a
Wasseranalyse	Trinkwasser : Belastung mit N.N.-Dimethylsulfamid (DMS) unterhalb des GOW (Gesundheitlicher Orientierungswert) des UBA (Umweltbundesamt)
Härtebereich	III
Auffälligkeiten	Belastung aller vier flachen Förderbrunnen mit N.N.-Dimethylsulfamid (DMS)
Maßnahmen	Das Wasser der Förderbrunnen und das Trinkwasser ist vierteljährlich auf DMS zu untersuchen.
Nutzungsbeschränkung für Kupfereinsatz in der Trinkwasserinstallation	ja Mitteilung: - Schreiben alle Haushalte vom 25.02.02 - Veröffentlichung im Internet - Passus im Antrag auf Anschluss des Wasserzählers

Stand: 2021